



Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2011.

## CONVITE 06/2011

### HOMOLOGAÇÃO DE EQUIPAMENTO

A Comissão Especial de Licitação informa que o nobreak - 40 KVA apresentado pela empresa CM Comandos, para homologação nesta licitação, **NÃO FOI APROVADO**, tendo em vista a experiência que temos nas instalações atuais com dois equipamentos desta marca.

Estes equipamentos, hoje, são responsáveis pela alimentação do atual Data Center e sofrem várias interrupções de energia devido à sua instabilidade. Este fato sempre ocorre quando há uma variação brusca (interrupção instantânea / pisca) no fornecimento de energia pela Concessionária Light. Quando isto acontece os nobreaks comutam para o By pass automático e quando ocorre nova variação o fornecimento de energia estabilizada é interrompido, desligando com isto o sistema de telefonia e dados, causando grande transtorno.

Comissão Especial de Licitação